ukazatel	Jednotka	Limit	typ limitu	3.1. KPB soc. zázemí, Polská 1360, ÚO	8.1. Ústí nad Orlicí, Čsl. armády čp. 1076, Nemocni	29.1. Rieter, Čsl.armády 1181, ÚO soc záz příz	11.2. Recyclin g, Lázeňsk á 1540, ÚO, soc zázemí	25.2. MŠ kuchyň, Sokolsk á 165, ÚO	10.4. Ústí nad Orlicí - Hylváty, Třebovs ká čp. 147, ZŠ -	30.4. Ústí nad Orlicí, Černovír čp. 96, MŠ - kuchyně	6.5. Ústí nad Orlicí, Bří Čapků 1332, ZŠ kuchyň	28.5. Ústí nad Orlicí, Letohrad ská čp. 100, VAK a.s. -	3.6. Ústí nad Orlicí, Čsl. armády čp. 1076, Nemocni	1.7. Ústí nad Orlicí, Lázeňsk á čp. 1402, CSG	9.7. Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí čp. 7, MÚ - 1	6.8. Horní Houžove c čp. 64, firma Forena - soc	6.8. Ústí nad Orlicí, Dukelsk á čp. 332, prodejna	26.8. Ústí nad Orlicí - Hylváty, Třebovs ká čp. 570	3.9. Ústí nad Orlicí, Černovír 80	24.9. Ústí nad Orlicí, Sokolsk á 165 MŠ - kuchyň	22.10. Ústí nad Orlicí - Hylváty, Třebovs ká čp. 147, ZŠ -	26.11. Ústí nad Orlicí, Letohrad ská 1414, Expert	2.12. Ústí nad Orlicí,Čsl . Armády 1076, Nemocni ce-	9.12. Ústí nad Orlicí, Mírové nám. 4 Langrov á	Vodovod Knapovec - Dolní Houžovec a Horní Houžovec 29.1. Knapovec 8, MŠ kuchyň	31.10. Knapove c 8, MŠ kuchyň	31.10. Knapove c hydrant u čp 33	26.11. Knapove c hydrant u čp 33	27.5. Dol.Houž. 68, Roller, kotelna	6.8. H.Hou čp.64 Forena, soc.záz
enterokoky	KTJ/100ml	0	NMH					0					0												0	0				
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	NMH	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	MH	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikr.obraz - abioseston	%	10	MH																											
mikr. obraz - počet kolonií	jedinci/ml	50	MH																											
mikr.obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	MH																											
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	200	MH	0		0	1	0	19	0	0	0	6	0	0	13	6	5	9	0	7	13	0	5	4	0	16		56	13
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	40	MH	0		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	7	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0		32	2
1,2-dichlorethan	µg/l	3,0	NMH					0,3					0,3								0,3				0,3					
amonné ionty	mg/l	0,50	MH	0,05		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05		0,05		0,05	0,05
antimon								0,8					0,8								0,08				0,8					
arsen	µg/l	10	NMH					1					1								1				1					
barva	mg/l Pt	20	MH	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		8		5	5
benzen	µg/l	1,0	NMH					0,1					0,1								0,1				0,1					
benzo/a/pyren	µg/l	0,010	NMH					0,002					0,0020								0,0020				0,002					
beryllium	µg/l	2,0	NMH					0,2					0,2								0,2				0,2					
bor	mg/l	1,0	NMH					0,02					0,02								0,02				0,02					
bromičnany	µg/l	10	NMH					2,5					2,5								2,5				2,5					
dusičnany	mg/l	50	NMH	29,1		29,3	29,8	31,5	30,5	32,8	33,3	33,9	33,8	33,8	34,9	22,8	35,3	35,3	33,1	34,3	33,7	32,5	32,8	32,6	19,5		21,2		21,7	22,08
dusitany	mg/l	0,50	NMH					0,02					0,02								0,02				0,02					
fluoridy	mg/l	1,5	NMH					0,1					0,1								0,1				0,1					
hliník	mg/l	0,20	MH					0,02					0,0200								0,0200				0,02					
hořčík	mg/l	10	MH					5,1					4,77								4,86				5,34					
chem.spotř.kys. (TOC)	mg/l	3,0	MH	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1
chlor volný	mg/l	0,30	MH	0,05		0,03	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,08	0,06	0,11	0,28	0,28		0,03	0,03
chlorethen (vinylchlorid)	µg/l	0,50	NMH					0,5					0,5								0,5				0,17					
chloridy	mg/l	100	MH					21,3					22,7								19,9				6					
chrom	mg/l	50	NMH					1					3,00								1,00				1					
chuť		přijateln	MH	přij		přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij		přij		přij	přij
kadmium	µg/l	5,0	NMH					0,5					0,5								0,5				0,5					
konduktivita	mS/m	125	MH	56		56,8	56,6	56,7	55,6	55,5	55,4	56,1	55,6	56	56,3	37,9	55,7	55,5	55,8	55,9	55,8	55,5	55,9	55,6	37,4		37,7		36,6	37,9
kyanidy celkové	mg/l	0,050	NMH					0,003					0,003								0,003				0,003					
mangan	mg/l	0,050	MH	0,01		0,01	0,01	0,01					0,010								0,010				0,010					
měď	µg/l	1000	NMH					10					10								10				10					
nikl	µg/l	20	NMH					1					2								1				1					
olovo	µg/l	10	NMH					1					1								1				1					
pach		přijateln	MH	přij		přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij	přij		přij		přij	přij
pesticidní látky	µg/l	0,10	NMH																											
pesticidní látky celkem	µg/l	0,50	NMH					0,073					0,024								0,049				0,016					
pH	-	6,5-9,5	MH	7,54		7,55	7,64	7,56	7,47	7,53	7,5	7,44	7,47	7,44	7,55	7,63	7,52	7,54	7,57	7,5	7,57	7,47	7,36	7,51	7,82		7,62		7,67	7,63
PAU	µg/l	0,10	NMH					0					0								0				0					
rtuť	µg/l	1,0	NMH					0,2					0,2								0,2				0,2					
selen	µg/l	10	NMH					1					1								1				1					
sírany	mg/l	250	MH					43,9					43,2								43,9				34					
sodík	mg/l	200	MH					5,8					5,7								5,5				1,4					
tetrachlorethen	µg/l	10	NMH					1					1								1				0,8					
trihalomethany	µg/l	100	NMH					1					1,4								0				1,3					
trichlorethen	µg/l	10	NMH					1					1								1				0,4					
trichlormethan (chloroform)	µg/l	30	MH					0					1								1				0,8					
vápník	mg/l	30	MH					112					109								110				72,3					
vápník a hořčík	mmol/l	2 - 3,5	DH					3					2,92								2,94				2,02					
zákal	ZF(t,n)	5	MH	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3,96		1	1
železo	mg/l	0,20	MH	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,050	0,050	0,020	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,0200		0,66	0,02	0,05	0,02
teplota	°C			12,1		7,1	7,3	8,5	8,7	10,9	12,6	12,7	8,9	15,1	14,8	15,8	15,9	15,8	15,5	14,1	14,2	13,2	12,2	11,2	6,8	13,1	12,8		10,3	15,8